

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	称多县歇武镇加油站安全设施验收评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2019.6.11
	项目简介	<p>称多县歇武镇加油站成立于2015年6月29日，公司类型为非公司私营企业，负责人土登达吉。加油站位于青海省玉树州称多县歇武镇307省道派出所对面，主要从事汽油、柴油、润滑油销售。站内由站长、副站长、加油员、卸油员、计量员、记账员共5人，工作制度为倒班制，8h/d，全年无休。</p> <p>本加油站为迁建项目。2016年11月28日称多县人民政府办公室下发了《关于同意实施称多县歇武镇加油站迁建的批复》（称政办函[2016]65号）；2017年3月31日，称多县国土资源局下发了《关于称多县歇武镇三级加油站迁建项目建设用地初审意见》（称国土资初审字[2017]02号）；2017年4月14日，称多县住房和城乡建设局颁发了《乡村建设规划许可证》（乡字第63272320170414-20号）；2018年5月，称多县发展改革和商务局向玉树州经济和商务委员会递交了《关于称多县歇武镇加油站迁建项目的请示》（称发改商务[2018]21号），同月28日，玉树藏族自治州经济和商务委员会向青海省商务厅递交《关于称多县歇武镇加油站迁建项目的请示》（玉经商字[2018]102号）；2018年8月9号，青海省商务厅下发了《关于同意称多县歇武镇加油站迁建开展前期工作的函》（青商运函[2018]347号），同年10月23日，称多县三江源办公室开具同意在选地修建的证明；2018年11月，北京维科尔安全技术有限责任公司编制了《称多县歇武镇加油站迁建项目安全预评价报告》；2018年11月，青海省建筑勘察设计研究院编制了《称多县歇武镇加油站迁建项目安全设施设计》，2018年11月13日玉树州安全生产应急管理局组织有关专家对安全设施设计进行评审，下发了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（原玉安监危化项安设审字[2018]14号）。</p> <p>2018年6月26日，玉树藏族自治州公安消防支队下发《建设工程消防设计审核意见书》（玉公消审字[2018]第0017号）；2018年8月13日，玉树藏族自治州公安消防支队发出《建设工程消防验收意见书》（玉公消审字[2018]第0020号）。</p> <p>建设单位：称多县歇武镇加油站</p>		

		<p>项目名称：称多县歇武镇加油站 建设地址：青海省玉树州称多县歇武镇 307 省道 项目性质：迁建项目 储存油品：92#汽油、95#汽油、季节性调品种柴油</p> <p>储罐容积：汽油：92#储罐 30m³ ×1 个； 汽油：95#储罐 30m³ ×1 个； 柴油：季节性调品种 储罐 30m³ ×1 个； 汽油最大储量为 60m³，柴油最大储量为 30m³。 加油站等级：三级加油站 加油方式：3 台单枪单油品潜油泵型加油机，加油枪为分散式油气回收型</p>		
安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	岳星慧	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	岳星慧
	报告审核人	潘甜	安全评价师	岳星慧 路自强 浮雪艳 柴元德
	注册安全工程师		技术专家	陈宜强 何宗仁
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	安全设施验收评价		
	到现场评价人员	岳星慧 路自强 浮雪艳 柴元德		
	到现场时间及任务	2019. 4. 25 现场勘察		

现场照片



现场照片



备注及其他
信息

无

