

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	河南县宁木特乡优达加油站安全现状评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2020.7.24
	项目简介	<p>企业简介</p> <p>名称：河南县宁木特乡优达加油站 统一社会信用代码：91632324579914951F 投资人：韩明德 登记机关：河南县市场监督管理局 成立日期：2011年10月12日 住所：青海省河南县宁木特乡 经营范围：汽油、柴油、煤油零售。</p> <p>加油站基本情况</p> <p>一、合法性情况</p> <p>2009年3月25日青海省商务厅下发了《关于同意新建河南县宁木特乡优达加油站的批复》（青商贸字[2009]122号），同意新建该加油站。</p> <p>2016年10月17日该加油站取得了《土地证》（河国用[2016]第00233号）。</p> <p>2017年委托青海省化工设计研究院有限公司编制了《河南县宁木特乡优达加油站经营危险化学品安全评价报告》。2017年7月该加油站换发取得了《危险化学品经营许可证》（登记编号：黄安经[2016]000267）有效期：2017年7月8日至2020年7月8日。2019年12月《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第63036404号）有效期：2019年12月20日至2024年12月30日。加油站于2010年8月13日经河南蒙古自治县公安消防支队消防验收合格，并出具建设工程消防验收意见书（河公（消）验字[2010]第0001号），同意投入使用。</p> <p>加油站基本情况</p> <p>加油站位于青海省河南县宁木特乡，占地面积1582.64m²，站房建筑面积75m²（耐火等级为二级）。罩棚建筑面积165m²，罩棚为钢架结构。实建为三级加油站。</p> <p>1、一层加油站站房一座，建筑面积为75m²，建筑结构为砖混结构，设有营业室、值班室、厨房等功能用房；</p> <p>2、非承重结构罐区1座，罐区内设1台30m³柴油罐，1台30m³汽油罐，油罐均为双层SF储罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为165m²，轻型钢结构，净高6m；</p>		

		<p>4、加油岛 2 座，1 台双枪单油品汽油加油机、1 台双枪单油品柴油加油机（其中 1 把枪已停用），汽油加油枪为分散式油气回收型；</p> <p>5、实体围墙长 87m（东、南、北侧），铁艺栅栏长 18m（西侧），实体围墙、铁艺栅栏高 2.2m；</p> <p>6、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通气管等；</p> <p>7、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统；</p> <p>8、视频监控系统 1 套；</p> <p>9、防渗漏检测系统 1 套；</p> <p>10、临时加油区 1 处；</p> <p>11、一层旱厕 1 座，建筑面积为 5m²，建筑结构为砖混结构；</p> <p>12、一层发电机间，建筑面积为 9m²，建筑结构为砖混结构；</p> <p>13、一层库房 1 间，建筑面积为 15m²，建筑结构为砖混结构。</p>		
安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	史生明
	报告审核人	莫延芳	安全评价师	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁
	注册安全工程师		技术专家	何宗仁 岳星慧
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁		
	到现场时间及任务	2020.5.28 现场勘察		

现场照片



现场照片



备注及其他
信息

无

