

# 安全评价报告信息网上公示

项 目 概 况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司青海海北销售分公司门源西门加油站安全现状评价报告		
	行业类别	B 类	报告提交时间	2020. 12. 4
	项目简介	<p>企业简介</p> <p>名称：中国石油天然气股份有限公司青海海北销售分公司门源西门加油站</p> <p>统一社会信用代码：91632221MA752F6UXP</p> <p>负责人：申海宏</p> <p>登记机关：门源回族自治县市场监督管理局</p> <p>成立日期：2008 年 04 月 24 日</p> <p>营业场所：青海省门源县浩门镇西门口</p> <p>经营范围：汽油、柴油、煤油、润滑油、石油器材零售。</p> <p>加油站位于青海省门源县浩门镇西门口。加油站占地面积 1078.78m<sup>2</sup>，建筑面积 950m<sup>2</sup>（耐火等级为二级）。</p> <p>1、二层加油站站房一座，建筑面积为 186.52m<sup>2</sup>，建筑结构为砖混结构，一层设有便利店、办公室、宿舍、杂物间、培训室、水房和食堂，二层设有宿舍和经营部办公室；</p> <p>2、承重结构罐区 1 座，罐区内设 1 座 30m<sup>3</sup>柴油罐，1 座 30m<sup>3</sup>汽油罐，油罐均为 SF 双层储罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为 260m<sup>2</sup>，螺栓球网架结构，净高 7m；</p> <p>4、加油岛 1 座，设有 1 台四枪汽油加油机，1 台四枪柴油加油机，四枪单油品，汽油加油枪为分散式油气回收型；</p> <p>5、配电室和柴油发电室各一间；</p> <p>6、实体围墙 70m（北、东、西侧）（实体围墙高 2.2m）；</p> <p>7、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通气管等；</p> <p>8、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统；</p> <p>9、视频监控系统 1 套；</p> <p>10、临时加油区（摩托车加油处）1 处；</p> <p>11、液位仪 1 套；</p> <p>12、双层罐泄漏检测仪 1 套。</p>		

安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	陈久玲
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	史生明
	报告审核人	莫延芳	安全评价师	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁
	注册安全工程师		技术专家	何宗仁 岳星慧
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁		
	到现场时间及任务	2020.11.27 现场勘察		

现场照片



现场照片



备注及其他  
信息

无

