

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	治多县玉秀加油站有限公司刚察县热水石化加油站安全现状评价报告		
	行业类别	加油站	报告提交时间	2026. 6. 16
	项目简介	治多县玉秀加油站有限公司刚察县热水石化加油站地处刚察县热水园区国道 213，坐东朝西。加油站东侧有该加油站专用变压器、架空电力线、架空通信线及早厕，约 143m 处为国家电网 110KV 变电站，其余为牧草区；南侧约 21m 处为废弃民房；西侧紧邻 213 国道（策磨线），隔路为国家能源集团办公楼；北侧为无名道路，隔路为牧草区，并建有架空电力线。站区设加油站站房一座，钢结构罩棚一座，加油岛 6 座，加油站总罐容为 150m ³ ，其中汽油 30m ³ （30m ³ 汽油罐 1 座），柴油 120m ³ （30m ³ 柴油罐 4 座）。柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折减后的总储量为 90m ³ ，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该站属三级加油站，加油站设有卸油、加油油气回收系统。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	鲜麒麟	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	鲜麒麟
	报告审核人	张析	安全评价师	鲜麒麟 王复刚 郭建亮 史生明 许明洪 潘 甜 莫延芳 仲吉明 朱旭昶
	注册安全工程师	莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场评价人员	鲜麒麟 仲吉明		
	到现场时间及任务	2026 年 4 月 22 日现场勘察		

现场照片



		
		
	备注及其他信息	